УТВЪРДИЛ :
Директор:
Йордан Диков

ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ

НА РАБОТЕЩИТЕ И ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ПГ "ЦАР ИВАН АСЕН II" ЛИЦА ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ.

1.Класовете по функционална пожарна опасност на всички помещения в обекта: Ф1.1 (, Ф2.1, Ф3.1 или Ф4.1, Ф5.1)

2.Категорията на сградите в зависимост от обитателите: В

№ по ред	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник/ длъжност на изпълнителя	Подпис
1.	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар	Първия открил пожара съобщава на тел.112 като кратко и точно посочва обекта и адреса Съобщава за пожра на ръководителя на обекта	Забелязалия пожара	
2.	Организиране на евакуацията	евакуацията се организира от посочените в заповед лица издадена от ръководителя на обекта и	Цонка Спасова	
3.	Евакуация – последователност	Евакуацията на хората в обекта започва веднага. Хората се извеждат по безопасен път извън сградата на безопасно разстояние и място	М.Гунова Г. Христев А. Костадинов Н. Кумчев С.Маргаритов	
4.	Евакуация при особени обстоятелства:			
	- при силно задимена обстановка	Да се избягват задимените вони, при невъзможност да се използват маски, а приотсъствие на такива подръчни средства за защита	М.Гунова Г. Христев А. Костадинов Н. Кумчев С.Маргаритов	

		на дихателните пътища (макра кърпа, чист парцали и др.п.)		
	- през нощта, в извънработно време	Да се ползва най-близкия безопасен евакуационен изход, да се използват само безопасни средства за осветяване на пътя за евекуация	М.Гунова Г. Христев А. Костадинов Н. Кумчев С.Маргаритов	
	- през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните)		Ц. Спасова М.Гунова Л. Дикова	
	- при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ		К. Куцев Й. Григоров С. Маргаритов А. Нацев	
	- други възможни за конкретния обект обстоятелства			
5.	Пожарогасене - действия за гасене на пожара	Пожарогасителните действия да се извършват с наличните пожаротехнически средства за пожарогасене – пожарогисители, вътрешни противопожарни кранове. Действията по гасенето да започват само при изключено ел.захранване на машини и апаратура.	Г. Христев К. Петков О. Ангъчев С. Маргаритов	
6.	Спасяване или защита на имущество	Спасяването на имущество да става при необходимост без да се застрашава здравето и живота на работещите. При възможност да се извърши защита на имуществото това да става само чрез пожаробезопасни средства (огнезащитно одеало,	Н.Кумчев С.Маргаритов А. Костадинов Д.Спасова С.Мехмед М. Николова	

		негорими повърхности)		
7.	Посрещане на служителите от органите за ПБЗН	При пристигане на служители от ПБЗН: 1.Да се даде точна информация какво гори. 2.извършена ли е евакуацията и има ли застрашени хора, в коя част на сградата/помещението са. 3.Изключено ли е ел. захранването	М.Гунова С. Маргаритов	
Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект)				
Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район (помещение, отдел, цех, етаж и др.) са го напуснали		1. Даниела Спасова 2. Стелко Маргаритов 3. Цонка Спасова		

3.Численост на персонала на всеки етаж и максимален брой на посетители на всеки етаж, а при необходимост - и във всяко помещение:

4.Максимална численост на работещите: 59

5. Обща численост на хората, пребиваващи на всеки етаж и във всяко помещение